

經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：謝庭華
聯絡電話：(02)23431700#785
傳真：0233433991
電子信箱：hiaw.hsieh@bsmi.gov.tw

受文者：高雄市航空貨運承攬商業同業公會

發文日期：中華民國113年9月24日

發文字號：經標檢政字第11330018121號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載。網址
<https://docdl.bsmi.gov.tw/DL>) 識別碼：AD3VHNP。

主旨：「應施檢驗電動機商品之相關檢驗規定」，業經本局於中華民國113年9月24日以經標檢政字第11330018120號公告修正，檢送前揭公告影本(含附件)1份，請查照。



說明：

- 一、旨揭公告依據商品檢驗法第3條、第5條第2項、第10條第1項及第39條第2項辦理。
- 二、為落實及配合國家能源政策，修正低壓三相感應電動機商品之檢驗規定，提高能源使用效率。

正本：司法院秘書長、行政院經濟能源農業處、行政院法規會、法務部、經濟部經濟法制司、經濟部能源署、經濟部國際貿易署、財政部關務署、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、中華民國全國工業總會、臺灣省工業會、台北市工業會、新北市工業會、高雄市工業會、中華民國全國商業總會、臺灣省商業會、臺北市商業會、新北市商業會、高雄市商業會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、台灣省電器商業同業公會聯合會、台北市電器商業同業公會、新北市電器商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、台灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會、臺中市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、台灣區冷凍空調工程工業同業公會、台北市冷凍空調技師公會、臺中市電器商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公會、新北市報關商業同業公會、台中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、財團法人日本台灣交流協會、台灣美國商會、歐洲在台商務協

會、台北市日本工商會、紐西蘭商工辦事處、台灣區電機電子同業公會、臺灣機械工業同業公會、中華民國電機技師公會、九德松益股份有限公司、力元馬達有限公司、大井泵浦工業股份有限公司、大同股份有限公司、大同股份有限公司三峽廠、木川工業股份有限公司、世協電機股份有限公司、台灣日立亞太股份有限公司、永元電機股份有限公司、价揚科技股份有限公司、光泉泵浦企業股份有限公司、吉祥電工廠、江岱電機行股份有限公司、西門子股份有限公司 台中分公司、利林電機工業股份有限公司、宏上典實業股份有限公司、宏奇泵浦工業有限公司、育偉電機有限公司、良機實業股份有限公司、邦達工業股份有限公司、協興電機工業股份有限公司、東元電機股份有限公司、東元電機股份有限公司中壢廠、阿特拉斯科普柯股份有限公司、冠聖工業有限公司、宣鑫企業有限公司、泰瑋電機有限公司、秦偉電機股份有限公司、國帥工業股份有限公司、崧允企業有限公司、從元電機工業社、麥斯特企業有限公司、富田電機股份有限公司、復盛股份有限公司、超威國際有限公司、進成電機股份有限公司、進昇電機有限公司、開名電機股份有限公司、順大電機行、愛德利科技股份有限公司、新生精技工業股份有限公司、溥源電機股份有限公司、瑞士商格蘭富股份有限公司台灣分公司、經濟實業股份有限公司、群策電機工業股份有限公司、裕發精機有限公司、億大機械股份有限公司、鈺信電機科技股份有限公司、興記電機有限公司、賽力文股份有限公司、寶利通國際股份有限公司、台灣力控有限公司、松迅商業股份有限公司、銘崙電機工業股份有限公司、緻達電機有限公司、修附電機股份有限公司、春源鋼鐵工業股份有限公司、麗鋼工業股份有限公司、億典企業股份有限公司、奇龍工業股份有限公司、維恩實業股份有限公司、川源股份有限公司、永大抽水機企業股份有限公司、呈英國國際股份有限公司、漢鐘精機股份有限公司、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人台灣商品檢測驗證中心、優力國際安全認證有限公司、財團法人工業技術研究院、經濟部標準檢驗局檢驗技術組、經濟部標準檢驗局所屬各分局

副本：



檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國113年9月24日

發文字號：經標檢政字第11330018120號

附件：經濟部標準檢驗局應施檢驗低壓三相感應電動機商品之相關檢驗規定修正對照表



主旨：修正「應施檢驗電動機商品之相關檢驗規定」，並自即日生效。

依據：商品檢驗法第三條、第五條第二項、第十條第一項及第三十九條第二項。

公告事項：

- 一、為落實及配合國家能源政策，修正低壓三相感應電動機商品之檢驗規定，提高能源使用效率。
- 二、旨揭商品修正檢驗規定如附件「經濟部標準檢驗局應施檢驗低壓三相感應電動機商品之相關檢驗規定修正對照表」。

局長 陳怡鈴

裝

訂

線

經濟部標準檢驗局
應施檢驗低壓三相感應電動機商品之相關檢驗規定修正對照表

修正後			修正前		
品名	檢驗標準(註)	參考貨品分類號列	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列
低壓三相感應電動機(限檢驗額定輸出功率未達 75,000 瓦，未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機、防爆電動機)	1. 低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用)： CNS 14400(112 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版) 2. 其他低壓三相感應電動機(A 類絕緣)：CNS 1056(100 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8501.51.9 0.00.7、 8501.52.9 0.00.6	低壓三相感應電動機(限檢驗額定輸出功率未達 74,600 瓦 (100HP)，未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機、防爆電動機)	1. 低壓三相鼠籠型感應電動機(一般用)：CNS 14400(101 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版) 2. 其他低壓三相感應電動機(A 類絕緣)：CNS 1056(100 年版)及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8501.51.9 0.00.7、 8501.52.9 0.00.6

註 1: 額定輸出功率達 750 瓦未達 75,000 瓦之低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用)：CNS 14400(112 年版)第 5.2 節所稱符合能源效率主管機關之規定，係指經濟部公告之「低壓三相鼠籠型感應電動機(含安裝於特定設備之一部者)能源效率基準、效率標示及檢查方式」之附表一低壓三相鼠籠型感應電動機 IE3 能源效率基準。未來該公告如有修正，本局將另以解釋令發布適用新公告之日期，以作為檢驗標準修正之依據。

註 2: 額定輸出功率未達 750 瓦之低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用)：CNS 14400(112 年版)第 5.2 節修正為高效率電動機於額定輸出時，依第 10 節規定之方法試驗，其效率實測值應在標示值之 95 % 以上。

其他檢驗規定：

一、表列商品除「其他低壓三相感應電動機(A 類絕緣)」檢驗標準維持不變外，其餘修正後檢驗標準(包含註 1 至註 2)自公告日起實施，修正前檢驗標準自 114 年 7 月 1 日起停止適用。其檢驗方式為驗證登錄(型式試驗模式加符合型式聲明模式，模式二加三)，證書期限等規定維持不變，並須於進入市場前完成檢驗程序。

二、表列修正後新增列檢之低壓三相感應電動機額定輸出功率達 74,600 瓦以上，未達 75,000 瓦者：

(一)自 114 年 7 月 1 日起實施進口及國內產製商品檢驗，檢驗方式為驗證登錄(模式二加三)，應於進入市場前取得商品驗證登錄證書，符合檢驗規定後，始得於國內市場陳列銷售。

(二)自公告日起，本局即可受理申請驗證登錄作業，經本局審查符合者，核發商品驗證登錄證書，證書有效期間自發證日起(如發證日為 114 年 6 月 30 日以前，則自 114 年 7 月 1 日起)3 年。

三、自公告日起，低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用)之驗證登錄處理方式：

(一)已取得證書者：證書名義人應於 114 年 6 月 30 日以前提供符合修正後檢驗標準(包含註 1 至註 2)之型式試驗報告及技術文件向本局申請換發證書，換發後之證書有效日期不變；逾期未換證者，將依商品檢驗法第 42 條第 9 款規定廢止其驗證登錄。

(二)證書延展者：依修正前檢驗標準取得之驗證登錄證書，符合「商品驗證登錄辦法」規定之延展要件者，得依原檢驗規定申請延展，延展後證書有效期限至 114 年 6 月 30 日止；自 114 年 7 月 1 日起向本局申請延展者，應提供符合修正後檢驗標準(包含註 1 至註 2)

之型式試驗報告及技術文件。

- (三) 新申請者：於 114 年 6 月 30 日以前，依修正前檢驗標準向本局申請原列檢商品之證書者，證書有效期限至 114 年 6 月 30 日止；自 114 年 7 月 1 日起提出申請者，應提供符合修正後檢驗標準(包含註 1 至註 2)之型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張(如表 1、表 2 格式)、限用物質含有情況標示聲明書等文件，經本局審查符合者，核發商品驗證登錄證書，證書有效期間為自發證日起 3 年。

四、檢驗標準 CNS 14400(112 年版)第 5 節至第 10 節與 CNS 14400(101 年版)測試規定相同者，本局認可之指定試驗室得援引原型式試驗報告該項目量測值作為修正後檢驗標準之型式試驗報告數據，免重新試驗。

五、表列商品應依檢驗標準 CNS 15663 第 5 節「含有標示」規定，將限用物質含有情況標示於商品之本體、包裝、標貼或說明書。但以網頁方式提供(揭露)限用物質含有情況者，應將網址明確記載於本體、包裝、標貼或說明書。其標示之位置不適用 CNS 15663 第 5.3 節之規定。

六、表列商品檢驗標識應標示如下：

- (一) 依「商品檢驗標識使用辦法」規定，表列商品之商品檢驗標識應由報驗義務人自行印製，其識別號碼由「字軌」、「申請人代碼(5 碼)」及「限用物質含有情況」(例如 RoHS 或 RoHS(XX, XX))組成。自取得商品驗證登錄證書之日起，即得依規定自行印製商品檢驗標識於商品本體明顯處。
- (二) 識別號碼應緊鄰基本圖示之下方或右方，限用物質含有情況列第二行。
- (三) 商品檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小標示於商品本體明顯處，且應使用不易變質之材質製作，內容清晰可辨且不易磨滅，並以永久固定方式標示。

- (四) 商品檢驗標識圖例如
- 

- (五) RoHS：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質含量未超出百分比含量基準值。

RoHS(XX, XX)：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質(XX)含量超出百分比含量基準值。

限用物質係指 CNS 15663 附錄 A 規定之 Pb(鉛), Cd(鎘), Hg(汞), Cr⁺⁶(六價鉻), PBB(多溴聯苯)及 PBDE(多溴二苯醚)。

例：RoHS(Pb)代表該商品於部分單元鉛元素含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值

例：RoHS(Cd, Cr⁺⁶, PBB)代表該商品於部分單元鎘、六價鉻及多溴聯苯含量超出 CNS 15663 附錄 A 規定之百分比含量基準值

七、表列商品型式試驗受理地點：本局認可之指定試驗室。

八、表列商品驗證登錄受理地點為本局或所屬分局，驗證登錄符合性評鑑程序模式依「商品驗證登錄辦法」相關規定辦理。

九、表列商品驗證登錄審查期間為 14 個工作天(等待補送資料或樣品之時間不計；另抽測樣品者，於樣品送達後加計 7 個工作天)。

十、型式試驗應檢附之技術文件及附件依據「電機電子類商品型式認可作業要點」規定辦理。

十一、表列商品型式試驗費用：依試驗室收費規定收取。

十二、表列商品辦理驗證登錄相關費用，依「商品檢驗規費收費辦法」相關規定計收。

十三、表列商品檢驗標準以本公告指定之版次為準，若有增(修)訂版次時，則由本局另行訂定實施日期。

十四、表列參考貨品分類號列僅供參考，表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易署認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：低壓三相感應電動機，型號：XXX (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電動機外框	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
定子鐵心	○	○	○	○	○	○
線圈	○	超出 0.1 wt %	○	○	○	○
轉子鐵心	○	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	超出 0.1 wt %
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

表2 除排除項目以外之限用物質其含量未超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：低壓三相感應電動機，型號：YYY (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電動機外框	○	○	○	○	○	○
定子鐵心	○	○	○	○	○	○
線圈	○	○	○	○	○	○
轉子鐵心	○	○	○	○	○	○
其他配件	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一欄；另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號標示於同一欄位。